


仕様概要書・改修項目一覧表

階数	室名	給排水設備							空調設備						換気設備									備考	
		給水	雨水	雑排水	汚水	給湯	LPガス	備考	空調方式	空調機種	稼働時間		第一種	第三種	換気機種						24時間換気対象室				
											使用時	24H			天井扇	全熱交換型換気扇	ケミカルファン	中間ダクトファン	給気ファン						
1F																									
	プール用ロビー	○		○				ウォータークーラー設置	マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	4方向カセットタイプ新設	○			○			○					○			
	受付・事務室	○		○		○		給湯は台下電気温水器	マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	2方向カセットタイプ新設	○			○		○					○	○			
	プールホール								マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ更新	○										○				
	男子更衣室	○		○		○			マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	2方向カセットタイプ新設	○			○		○					○				
	男子シャワー室	○		○		○							○		○						○				
	男子浴室	○		○		○							○		○						○				
	女子更衣室	○		○		○			マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	2方向カセットタイプ新設	○			○		○					○				
	女子シャワー室	○		○		○							○		○						○				
	女子浴室	○		○	○	○							○		○						○				
	男子WC	○		○	○								○		○						○				
	女子WC	○		○	○	○							○		○						○				
	多目的WC	○		○	○			オストメイト新設					○		○						○				
	スタッフ室	○		○		○		給湯は台下電気温水器	マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	2方向カセットタイプ更新	○			○			○					○			
	控え室								マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	2方向カセットタイプ更新	○			○			○					○			
	スタジオ								マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ更新	○			○			○					○			
	ランドリー	○		○		○	○	ガスは乾燥機用	マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ更新	○				○						○	○			
	トレーニングルーム・湯沸室	○		○		○		給湯は台下電気温水器	マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	2方向カセットタイプ更新	○			○			○					○			
	授乳室								マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	1方向カセットタイプ新設	○			○		○					○	○			
	ホワイエ								マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ更新	○											○			
	新設サウナ			○											○		○					○			
	晝風呂	○		○		○		ろ過器・冷却装置新設																	
	倉庫														○										
	打合せ室								マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ新設	○			○		○					○	○			
	社協用ロビー	○		○				ウォータークーラー設置	マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ更新	○			○		○						○			
2F																									
	事務室(社協)								マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ更新	○			○			○					○			
	菓子製造室	○		○		○	○	給湯器新設	マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ更新	○			○			○					○			
	作業所・休憩所	○		○		○			マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ更新	○			○			○					○			
	教育娯楽室								マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ更新	○				○							○			
	介護者教育室								マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ更新	○				○		○					○			
	職員休憩室								マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ更新	○				○		○					○			
	男子更衣室														○		○								
	女子更衣室														○		○								
	湯沸室	○		○		○		給湯器故障電気温水器								○		○							
	多目的WC	○		○	○	○										○		○							
	男子WC	○		○	○	○										○		○							
	女子WC	○		○	○	○										○		○							
	会議室								マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ更新	○				○		○					○			
	調理実習室	○		○		○	○	給湯器取替	マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ更新	○				○		○					○			
	新設倉庫															○		○							
	既存倉庫															○		○							
	ホール								マルチ空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込ダクトタイプ撤去						○		○							



津野町総合保健福祉センター一里楽施設改修工事

PLANNING NO.

DATE _____

DRAWING BY

CHECKED BY

SCALE
1 / -
(A3は70%出力)

機械

02