

質問に対する回答書

令和7年10月2日付けで公募を開始しました「津野町滞イルミネーションイベント運営業務委託公募型プロポーザル」へのご質問につきまして、下記のとおり回答します。

NO.	質問	回答
1	かわうそ自然公園内北側は、バリケードが必要か。	夜間は危険なため、バリケード等で安全対策を施すこととしてください。
2	かわうそ自然公園でイベントを開催する際に、電源はどこからとっているか。	はやまの茶屋跡裏に設置されている、電柱に共架している分電盤からとっております。こちらからは、60Aまでの電流分電が可能となります。
3	かわうそ自然公園駐車場の「TSUNO TOWN オブジェ」は装飾して構わないか。	装飾は可能ですが、オブジェが傷つくことがないような素材でのご提案としてください。ご提案内容がすべてが実施可能となるかは協議のうえ決定させていただきます。なお、「TSUNO TOWN オブジェ」は、時間設定ができ、自動点灯・消灯いたします。
4	農村体験実習館葉山の郷1階で使用する電力は、館内から使用して構わないか。	構いません。
5	本部周りのテーブルやイスは、どちらが準備するか。	会場内のテーブル、イス及びテントは、すべて津野町イルミネーションイベント実行委員会（以下、「実行委員会」という。）で準備・設置・撤去いたします。
6	警備員の配置時間はどれくらい必要か。	装飾物等の設置期間中に常時の管理が必要な場合は、それらを含めた配置としてください。警備員配置の提案については、場所・時間・人役がわかるようにご提案ください。
7	イベント会場内のバリケードへ装飾しても構わないか。	構いません。
8	イベント会場内の装飾範囲はどこからどこまでか。	かわうそ自然公園内の絵本の丘の上全ておよび、農村体験実習館葉山の郷内1階客室と囲炉裏の間を範囲といたします。

9	津野町内の地域団体によるイルミネーションはどのようなものか。	イルミネーションの内容は、地域団体と協議のうえ 11 月上旬に決定します。地域団体のこれまでの実績によると、サンタクロースやトナカイといったクリスマスイメージしたオブジェ、チューブライトで文字やクリスマスツリー等をつくったもの、竹を使った光るドームや毬となっております。 <参考 1> Instagram (@tsunobura) 2024 年 12 月 19 日フィード投稿 https://www.instagram.com/p/DDwjER6zCEv/?img_index=8&igsh=eHF1MXZnNndldHJ5 <参考 2> Instagram (@kochitsunokyoryokutai) 2025 年 9 月 29 日フィード投稿 https://www.instagram.com/p/DPLxkx2EW1T/?igsh=ZXdlbDdid3R2Y2My
10	仕様書 5. 業務内容 (6) 広告宣伝のうち、WEB・SNS・テレビ広告での情報発信は、指定の媒体があるか。	指定の媒体はありません。
11	警備配置について図面の過去イベント配置図で記載されている以外の場所についても必要であれば配置可能か？イベント会場内とかは	受託者側で必要な場合は、提案することとしてください。
12	警備員の配置時間について備品の搬入状況にもよるが 24 時間体制となっても大丈夫か？	受託者側で必要な場合は、配置することとしてください。
13	係員や警備員の休憩スペースは確保されているか？ない場合は受託者側で設置可能か？	実行委員会では休憩スペースは準備いたしません。受託者側で休憩スペースをご準備される場合は、実行委員会と設置場所について協議のうえ設置することとしてください。
14	イベント終了後の撤去作業について深夜作業は可能か？	仕様書では、撤去期間を 12 月 21 日（日）21：30～12 月 22 日（月）17：00 までの間としています。深夜早朝の作業は、近隣

		にお住まいの方のご迷惑とならないよう ご配慮ください。
15	想定に来場者数及び自家用車の数は？	本イベントと同じ駐車場を使用した夜間 イベントとして、本年度の津野町夏祭りの 来場者数と自家用車数（推計値）を参考と してください。 来場者数：2, 500人 自家用車数：670台