

納入仕様書

【ろ過装置】

目 次

品 名	製 造 業 者	納 入 業 者
-----	---------	---------

【プール系統】

循環ろ過装置	ミウラ化学装置(株)	(株)トサト一ヨ一
ろ過装置操作盤	〃	〃
滅菌機	四国化成工業(株)	〃
熱交換器	(株)日阪製作所	〃
補給水装置	ミウラ化学装置(株)	〃
ショルダーマッサージ装置	(株)荏原製作所	〃
パワーマッサージ装置	〃	〃
ヘヤーキャッチャー	ローレル(株)	〃
バイブラ装置	(株)日立産機システム	〃

【ジェットバス系統】

ろ過装置	ローレル(株)	(株)トサト一ヨ一
差圧式塩素供給装置	四国化成工業(株)	〃
ジェット装置	(株)荏原製作所	〃
ヘヤーキャッチャー	ローレル(株)	〃
バイブラ装置	(株)日立産機システム	〃

【四季の湯系統】

ろ過装置	ローレル(株)	(株)トサト一ヨ一
差圧式塩素供給装置	四国化成工業(株)	〃

目 次

品 名	製 造 業 者	納 入 業 者
-----	---------	---------

【水風呂系統】

ろ 過 装 置	ロ ー レ ル ㈱	㈱ ト サ ト ー ヨ ー
差圧式塩素供給装置	四 国 化 成 工 業 ㈱	〃
冷 却 装 置 制 御 盤	ロ ー レ ル ㈱	〃
チ ラ ー	ダ イ キ ン 工 業 ㈱	〃

【屋外壺水風呂A系統】

ろ 過 装 置	㈱ シ ョ ウ エ イ	㈱ ト サ ト ー ヨ ー
差圧式塩素供給装置	四 国 化 成 工 業 ㈱	〃
水 位 計	㈱ シ ョ ウ エ イ	〃
冷 却 装 置 制 御 盤	ロ ー レ ル ㈱	〃
チ ラ ー	ダ イ キ ン 工 業 ㈱	〃

【屋外壺水風呂B系統】

ろ 過 装 置	㈱ シ ョ ウ エ イ	㈱ ト サ ト ー ヨ ー
差圧式塩素供給装置	四 国 化 成 工 業 ㈱	〃
水 位 計	㈱ シ ョ ウ エ イ	〃

【屋内男子温浴槽系統】

ろ 過 装 置	㈱ シ ョ ウ エ イ	㈱ ト サ ト ー ヨ ー
差圧式塩素供給装置	四 国 化 成 工 業 ㈱	〃
水 位 計	㈱ シ ョ ウ エ イ	〃

目 次

品 名	製 造 業 者	納 入 業 者
-----	---------	---------

【屋内女子温浴槽系統】

ろ 過 装 置	(株) シ ョ ウ エ イ	(株) ト サ ト ー ヨ ー
差圧式塩素供給装置	四 国 化 成 工 業 (株)	//
水 位 計	(株) シ ョ ウ エ イ	//

【ミストサウナ系統】

ミ ス ト ポ ン プ	(株) 丸 山 製 作 所	(株) ト サ ト ー ヨ ー
ミ ス ト 弁	日 本 バ ル プ コ ン ト ロ ー ル ズ (株)	//
ミ ス ト ノ ズ ル	(株) い け う ち	//
温 度 セ ン サ ー	(株) ダ イ レ オ	//
プ ー ル 受 付 遠 方 盤	ロ ー レ ル (株)	//

【ポンプ類一式】

ポ ン プ	(株) 川 本 製 作 所	ワ ジ キ 産 業 (株)
-------	---------------	---------------

2026年7月21日

《 令和 8 年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事 》

プール系統

[illegible]

《 令和 8 年度 津野町総合保健福祉センター一里楽施設改修工事 》

[illegible]

《 令和 8 年度 津野町総合保健福祉センター一里楽施設改修工事 》

[illegible]

2026年7月21日

《 令和 8 年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事 》

[illegible]

屋外水風呂A

[illegible]

屋外水風呂B

[illegible]

《 令和 8 年度 津野町総合保健福祉センター一里楽施設改修工事 》

[illegible]

►

《 令和８年度 津野町総合保健福祉センター一里楽施設改修工事 》

[illegible]

《 令和 8 年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事 》

[illegible]

機 器 明 細 書

※ L-S : 直入
 A-Δ : ステータス
 INV : インバータ
 コン始動 : コンデンサ始動
 コン誘導 : コンデンサ誘導

現場名 : 令和8年度 津野町総合保険福祉センター里楽施設改修工事 ろ過設備

Page: 1

機器番号	用 途 ポンプ形式 製品番号 備 考	設 置 階	台 数	吸込 口径 mm	吐出し 口径 mm	吐出量	全揚程	同期 回転 速度 min-1	押込 圧力	出力 kW	相 数	電圧 V	起動 方式 ※
PD-1	排水ポンプ WUE656/806-3.7L/LN U6845608000		1		80	600 L/min	10 m	3600		3.7	三相	200	L-S
	チェック弁 VC0-80-10KL 0329521000B		2										その他
OP-1	オイルポンプ OCK256M0.4 C8131316000		1	25	25	9 L/min	18 m	1800		0.4	三相	200	その他
ORP-1	オイルポンプ OCK256M0.4 C8131316000		1	25	25	9 L/min	18 m	1800		0.4	三相	200	その他
TVW-1	PE2-406-0.4T F4173316000		1	40	40			3600		0.4	三相	200	L-S
PHW-1	PE2-256-0.4T F4171316000		1	25	25	20 L/min	14.5 m	3600		0.4	三相	200	L-S
P-1	PE656E2.2 F4305566000		1	65	65	500 L/min	15 m	3600		2.2	三相	200	L-S
P-2	PE506E1.5 F4304516000		1	50	50	240 L/min	15 m	3600		1.5	三相	200	L-S

